

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кировской области Управление надзорной

(наименование территориального органа МЧС России)

деятельности и профилактической работы ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru отдел надзорной деятельности

и профилактической работы Слободского района и города Слободского

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Советская, 130, г. Слободской, 613152, тел. 4-32-97 (код 83362)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписание № 16/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

заведующей, муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад  
«Золотой ключик»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Слободского района и города  
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Слободского по пожарному надзору Гурина Степана Александровича от «30» марта 2021 года,

№ 16, ст. 6, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

26.04.2021 с 09<sup>00</sup> по 11<sup>00</sup>, 29.04.2021 с 08<sup>00</sup> по 09<sup>00</sup> проведена плановая проверка инспектором

ОНДПР Слободского района и города Слободского старшим лейтенантом внутренней службы

Шутовым Д.А. МКДОУ д/с «Золотой ключик» по адресу: г. Слободской, ул. Рождественская, 1 а

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего  
проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей МКДОУ д/с «Золотой ключик» Редькина Н.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	Ст.37 ФЗ-69, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.6.1, п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».	01.05.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДПР Слободского

района и города Слободского

(должность государственного инспектора  
по пожарному надзору)

Шутов Д.А.

(фамилия, инициалы)



(подпись)

М.Л.П.

« 29 » апреля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

заведующая МКДОУ «Золотой ключик»

(должность)

Редькина Н.А.

(фамилия, инициалы)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.